

1) Ort und Arbeiten

Formular-Nr.: _____

Bezug zu VE/PE: _____

Anlage: _____

Arbeitsstelle: _____

Durchzuführende Arbeiten: _____

Festlegung einer Arbeitsmethode

- Arbeiten im spannungsfreien Zustand (5 Sicherheitsregeln) Arbeiten unter Spannung (AuS) Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile (innerhalb der Annäherungszone) Arbeiten außerhalb der Annäherungszone

Die Arbeiten werden ausgeführt unter:

- Aufsichtsführung oder Beaufsichtigung
 des Arbeitsverantwortlichen oder einer anderen Person:

Name, Firma

2) Einweisung des Arbeitsverantwortlichen (ArbV) durch den Anlagenverantwortlichen (AnIV) und Erteilung der Durchführungserlaubnis (DE)

Der Arbeitsverantwortliche wurde durch den Anlagenverantwortlichen in die örtlichen Verhältnisse der elektrischen Anlage eingewiesen und über Gefahren, die von dieser Anlage ausgehen, unterrichtet. Der Arbeitsverantwortliche ist nicht befugt, werkseitig, insbesondere durch den Anlagenverantwortlichen getroffene Sicherheitsmaßnahmen zu verändern. Die Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit des Arbeitsverantwortlichen stattfinden. **Ergänzend gelten die Sicherheitshinweise auf der Rückseite.** Der Anlagenverantwortliche bestätigt, dass die folgenden Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

An der/den Ausschaltstelle(n) ist

oder

An der/den Ausschaltstelle(n) und an der Arbeitsstelle sind

- freigeschaltet gegen Wiedereinschalten gesichert alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (5 Sicherheitsregeln) gemäß DIN VDE 0105-100 durch den Anlagenverantwortlichen durchgeführt worden
- Spannungsfreiheit festgestellt geerdet und kurzgeschlossen

Weitere Maßnahmen und Informationen des Anlagenverantwortlichen für den Arbeitsverantwortlichen

7) Zeitpunkt der Aufhebung

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Die noch nicht durchgeführten sowie weitere erforderliche Sicherheitsmaßnahmen sind durch den Arbeitsverantwortlichen zu veranlassen

- Bei Messtätigkeiten an primärtechnischen Anlagenteilen vereinbaren Anlagenverantwortlicher und Arbeitsverantwortlicher, dass die durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen nach Erteilung der Durchführungserlaubnis angepasst werden. Die Anpassungen müssen zwischen den beiden abgestimmt werden.

Qualifikation des Arbeitsverantwortlichen:

- Elektrofachkraft (EFK) oder Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)

Erteilung der Durchführungserlaubnis (DE)

Von

Anlagenverantwortlicher, Firma

Unterschrift

erreichbar unter Telefonnummer

Datum, Uhrzeit

an

Arbeitsverantwortlicher, Firma

Unterschrift

erreichbar unter Telefonnummer

3) Weitere durch den Arbeitsverantwortlichen durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen sind auf der Rückseite der Durchschrift dokumentierbar

4) Erteilung der Freigabe zur Arbeit (FzA) durch den Arbeitsverantwortlichen

Ich wurde über die Grenzen des Arbeitsbereichs, über getroffene Sicherheitsmaßnahmen und über besondere Gefahren informiert. Mir wurde die FzA durch den ArbV erteilt (Unterschriften)

5) Rückgabe der Freigabe zur Arbeit (FzA)

Ich habe den Arbeitsbereich verlassen und meine verwendeten Werkzeuge und Hilfsmittel entfernt. Die Arbeitsstelle ist als unter Spannung stehend zu betrachten.

6) Rückgabe der Durchführungserlaubnis

Die Arbeiten sind beendet und die Arbeitsstelle ist von Werkzeugen und Hilfsmitteln geräumt. Durch den Arbeitsverantwortlichen durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeitsstelle aufgehoben sind. Alle an der Arbeit beteiligten Personen haben den Arbeitsbereich verlassen Arbeitsstelle wird als unter Spannung stehend behandelt.

Der Arbeitsverantwortliche bestätigt, dass die Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage/Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 3 § 5 erfolgreich durchgeführt wurde:

- ja nein nicht erforderlich

Von

Unterschrift (Arbeitsverantwortlicher)

an

Unterschrift (Anlagenverantwortlicher)

Datum, Uhrzeit

Bemerkungen: _____

| |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |