

## **1. Geltungsbereich**

Diese Arbeitsanweisung gilt für das Trockenreinigen unter Spannung von NS-Verteilungen und Anschlusskästen.

## **2. Grundsätze**

- Die Festlegungen der AuS-Geschäftsanweisung und der unternehmensspezifischen betrieblichen Regelungen sind anzuwenden.
- Anzahl benötigter Personen: Die Trockenreinigung ist durch mindestens eine für diese AuS ausgebildete Elektrofachkraft durchzuführen.
- die Trockenreinigung darf nur mit einem geprüften und für AuS zugelassenen Reinigungsset oder Reinigungspinsel durchgeführt werden. Zubehörteile (wie z.B. Saugrohre, Verlängerungen, Bürsten, Flachdüsen, etc.) sind geeignet, wenn sie mit einem Doppeldreieck und der zugeordneten Spannungs- oder Spannungsbereichsangabe gekennzeichnet sind.
- Der handelsübliche Industriestaubsauger ist vor dem Einsatz auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und ist mit AuS-Saugrohrverlängerungen zu betreiben. Der zur Anwendung kommende handelsübliche Industriestaubsauger ist als „Hilfsmittel“ zu betrachten.
- Stark verölte Anlagen dürfen mit der Ausrüstung nicht gereinigt werden.

## **3. Vorbereitung**

- Kontrolle der Anlage insbesondere auf lose Kleinteile in/ auf der Anlage, für nicht einsehbare Anlagenteile ist ein Isolierspiegel zu verwenden.
- Schutzmaßnahmen (z.B. Standortisolierung, ...) gemäß AuS-Grundsätzen anwenden.
- AuS-spezifische PSA anlegen.

#### **4. Arbeitsschritte**

- Anbringen von Abdeckungen nach Erfordernis.
- Reinigung der Anlagen von oben hinten nach unten vorn.
- Bei stark verschmutzten Anlagen ist die Ausrüstung zwischenzeitlich zu reinigen.
- Stark verölte Anlagen dürfen mit der Ausrüstung nicht gereinigt werden.
- Ggf. Abdeckungen entfernen.

#### **Danach ist das Arbeiten unter Spannung beendet.**

- AuS-spezifische PSA ablegen.